

(Directive 2009/142/CE Appareils à gaz)
(Gas appliances directive 2009/142/EC)

Numéro : 1312BL3199 (rév. 6)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- **Fabriqué par :**
Manufactured by : **Nortek global HVAC –Gaz Industrie**
ZI de ROSARGE
230 rue de la dombes- Les Echets - BP 608
01706 MIRIBEL CEDEX
- **Marque commerciale et modèle(s) :**
Trade mark and model(s) : **GAZ INDUSTRIE**
Gamme BTL
 - BTL22EU – BTL22*EU – BTL23*EU
 - BTL33EU – BTL33*EU – BTL34*EU
 - BTL50EU – BTL50*EU – BTL51*EU
 - BTL25 – BTLH25 – BTLH2R25
 - BTL35 – BTLH35 – BTLH2R35
 - BTL45 – BTLH45 – BTLH2R45
 - BTLH17 – BTLH2R17
- **Genre de l'appareil :**
Kind of the appliance : **TUBE RADIANT (Types A, B22)**
RADIANT TUBE HEATER
- **Type :**
Type : **BTL*EU**

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
AT	20 ; 50	I12H3B/P
DE	20 ; 50	I12ELL3B/P
BE	20/25	I2E(R)
BE	28-30/37	I3+
DK-SE-FI-TR-BG-RO	20 ; 30	I12H3B/P
CZ-ES-GB-GR-IT-PT-IE-SI-SK-CH	20 ; 28-30/37	I12H3+
FR	20/25 ; 28-30/37	I12Er3+
LU	20 ; 50	I12E3B/P
NL	25 ; 30	I12L3B/P
NO	30	I3B/P
PL	20 ; 37	I12E3P
EE-LT-LV	20 ; 30	I12H3B/P
HU	30 ; 50	I3B/P
HU	25 ; 30	I2HS
CY-MT	30	I3B/P

est conforme aux exigences essentielles de la directive « Appareils à gaz » 2009/142/CE.
is in conformity with essential requirements of « Gas appliances » directive 2009/142/EC.
Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. 1/1

Neuilly, le 18 avril 2017

Le Directeur Général

Vincent DELARUE

Révision du certificat : 49BL3199 du 2000/05/17

